

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-IT.АД85.В.00368/24

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РОДЕЗИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 117405, город Москва, улица Дорожная, дом 54, корпус 4, строение 11

Телефон: +74957877142, E-mail: rodezy@monte-it.ru

ИНН: 7724878441, ОГРН: 1137746481663

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор заявителя с иностранным изготовителем № 01/23С от 03.07.2023 года

ИЗГОТОВИТЕЛЬ UNIDELTA S.p.A.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Capparola Sotto, 4, 25078 VESTONE (BS), Координаты ГЛОНАСС 45.715834, 10.414829

Филиал: UNIDELTA S.p.A, Localita' Merlaro, 25070 Nozza di Vestone (BS), ИТАЛИЯ, Координаты ГЛОНАСС: 45.699061, 10.370221

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС

Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты:

info@promstandart.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без теплоизоляции): трубы напорные из сшитого полиэтилена (РЕ-Хb/AL/РЕ-Хb) с номинальным наружным диаметром от 16 мм до 63 мм, с номинальной толщиной стенки от 2 мм до 4,6 мм; трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости (РЕ-RT/AL/РЕ-RT) с номинальным наружным диаметром от 16 мм до 26 мм, с номинальной толщиной стенки от 2 мм до 3,2 мм, торговых марок «Uni-Fitt», «Unidelta»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.21.124

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 39 000 1; 3917 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.1.2, пп. 5.1.1, пп. 5.1.2, пп. 5.1.3, пп. 5.1.4, пп. 5.1.8, пп. 5.2.1, пп. 5.2.2, пп. 5.4.1, пп. 5.4.2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 7814ИЛПМД, 7815ИЛПМД, 7816ИЛПМД от 30.01.2024 года, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05

акта анализа состояния производства № 0036/11/23 от 18.12.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения труб по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) – условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

05.02.2024 ПО 04.02.2029



Руководитель
заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))